



Утверждаю:  
Технический директор ООО "Каскад-Энерго"  
Баврилов В.Н.  
2022г.



Утверждаю:  
Генеральный директор ООО "Каскад-Энергосеть"  
Чесноков А.Г.  
2022г.


Мероприятия по подготовке к работе в осенне - зимний период 2022-2023 гг. подстанций и электрических сетей  
ООО «Каскад-Энергосеть» г.Москва.

1. Ремонт электрических сетей.

№№ п/п	Наименование работ	Ответственный	Материал	Срок	Общая протяженность линии, м	Фактическое выполнение	Подпись принимающей о лица
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт КЛ - 10 кВ, ПС-305 ф.27- РП-25 (замена участка КЛ в ГНБ по адресу ул. Смольная д.1, общей протяженностью 52,26 м.) КЛ-10кВ АСБ-10-3х240)	Попов А.В. Фокин А.Н	62 м. кабеля АСБ-10-3х240; 3СТП-10 — 2 шт.	II квартал 2022 г.	4160 м	25.07.2022	
2.	Ремонт концевой муфты на КЛ РП-70 с.2 связь ТП-714 луч Б в РП-70 с.2 ф.А	Шкуринский Д. Фокин А.Н	Муфта концевая 1ПКВТ-20 (500)	III квартал 2022 г.	—	18.08.22	
3.	Ремонт концевой муфты на КЛ РП-70 с.2 связь ТП-714 луч Б в РП-70 с.2 ф.Б	Шкуринский Д. Фокин А.Н	Муфта концевая 1ПКВТ-20 (500)	III квартал 2022 г.	—	22.08.22	
4.	Ремонт концевой муфты на КЛ РП-70 с.2 связь ТП-714 луч Б в РП-70 с.2 ф.С	Шкуринский Д. Фокин А.Н	Муфта концевая 1ПКВТ-20 (500)	III квартал 2022 г.	—	19.08.22	

2. Реконструкция и ремонт электрооборудования подстанций.

№№ п/п	Номер РП, ТП	Наименование работ	Ответственный исполнитель	Материал	Срок выполнения	Фактическое выполнение	Подпись принимающ его лица
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП-25	Замена вышедшего из строя УЗА 10 В.2 ячейки трансформатора напряжения ТН-1	Попов А.В.	Согласно дефектной ведомости	II квартал 2022 г.	03.07.22	

2.	РТП-105	Замена светильников в количестве 24шт, на энергосберегающие светильники в количестве бшт с лампами IN HOME Лампа сд LED-T8-M-PRO 20Вт 230В G13	Шкуринский Д	Согласно дефектной ведомости	II квартал 2022 г.	с 10.08.22г по 25.08.22г	
3.	ТП-26428	Замена светильников в количестве 14шт, на светильники с энергосберегающими лампами в количестве 14шт. ЭРА Лампа светодиодная LED A60-11W-840-E27 диод	Шкуринский Д	Согласно дефектной ведомости	II квартал 2022 г	с 25.08.22г по 09.09.22г	
4.	РП-11160 РП-11159 РП-11158 РП-14047	Ремонт кровли с полной заменой покрытия площадью 135 м <sup>2</sup>	Шкуринский Д	Согласно дефектной ведомости	II квартал 2022 г	с 01.08.22г по 15.08.22г	
5.	РП-8701	Покраска внешних дверей общей площадью 46 м <sup>2</sup> .	Шкуринский Д	Согласно дефектной ведомости	II квартал 2022 г	06.07.22г	
6.	РП-21048	Покраска внешних дверей общей площадью 52 м <sup>2</sup> .	Шкуринский Д	Согласно дефектной ведомости	II квартал 2022 г	29.07.22г	
7.	РТП-105	Покраска внешних дверей общей площадью 68 м <sup>2</sup> .	Шкуринский Д	Согласно дефектной ведомости	II квартал 2022 г	26.07.22г	
8.	РП-2	Замена вышедших из строя трансформаторов тока ячейки КД-D ввода ПКЛ Ф.КЭС-3	Попов А.В.	Согласно дефектной ведомости	II квартал 2022 г	25.07.22г	

Главный инженер



Романов В.Г.