в соответствии с п.6.3.3. "Положения
о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ООО "Каскад-Энергосеть"

Тарифный метод расчета стоимости строительства

ДКБА, 2000кВт, категория надежности - III (третья)

расчет выполнен на основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 года за №215-Р

1. Расходы на строительство кабельных линий: Ркл=∑ (С3(s,t)I x (L3(s,t)i - L3(s,гнб)i) + С3(s,гнб)ixL3(s,гнб)i), где:

станд. ставки расходы на строительство КЛ	С3(0,4,t) * L3(0,4,t)	С3(10(6),t) * L3(10(6),t)	С3(20,t) * L3(20,t)	С3(0,4-20,ГНБ) * L3(0,4-20,ГНБ)	ст-ть за 1ед. без НДС	Кол-во	Итого
1КЛ 1-10кВ прокл. КЛ от 200 до 250мм вкл. много жил, бумаж. изол.		5 598 242,91*0,82км		23 414 315,800,15км	7 262 970,12	1	7 262 970,12
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
						суммарно:	7 262 970,12

2 Расходы на строительство трансформаторных подстанций (ТП): Ртп=(2*N)/ΣNi xΣC5(s,t)xNi где:

станд. ставки расходы на строительство ТП	ТП от 1000 до 1250кВА вкл на 2 и более тр-ров - 1шт				
C5(s,t) =	5 782,76	-	-	-	-
Ni (кВт)=	2 000,00	-	-	-	-
Кол-во ТП	1,00	-	-	-	-
суммарно:	11 565 520,00				

4 Расходы на обеспечение средствами коммерческого учета ЭЭ

= С8*w*k, где:	
суммарно:	-

Суммарные затраты на строительство:

без НДС:	18 839 229,25
НДС 20%:	3 767 845,85
Всего с НДС:	22 607 075,10