

Сведения о балансе электрической энергии и мощности ООО "Каскад-Энергосеть" за 2023 год

	Уровень напряжения	Отпуск электроэнергии в сеть (тыс.кВт.ч.)	Полезный отпуск электроэнергии (тыс.кВт.ч.)
Плановые показатели	Всего:	85 829,30	82 276,00
Фактические показатели	Всего:	80 006,81	75 208,93

	Уровень напряжения	Отпуск электрической мощности в сеть (МВт.)	Полезный отпуск электрической мощности (МВт.)
Плановые показатели	Всего:	14,00	14,00
Фактические показатели	Всего:	14,00	14,00

	Уровень напряжения	Потери электроэнергии в сетях (тыс.кВт.ч.)	Потери электроэнергии в сетях (%)
Плановые показатели	Всего:	3 553,30	4,14%
Фактические показатели	Всего:	4 797,88	6,00%

Данные о затратах на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь в электрических сетях за 2023 год

Регион	Потери электроэнергии (тыс.кВт.ч.)	цена за 1 кВт.ч. (руб./кВт.ч. без НДС)	Стоимость (тыс.руб. без НДС)
Калужская область	4 797,88	3,29	15 807,01

Отчет о реализации мероприятий Программы энергосбережения ООО "Каскад-Энергосеть" за 2023 год

Программа энергосбережения на 2023 год в орган регулирования подавалась, средства на реализацию программы в тариф на услуги по передаче электроэнергии - не закладывались

Зоны деятельности ООО "Каскад-Энергосеть":

Московский, Октябрьский и Ленинский округ г.Калуги;
поселок городского типа Воротыньск в Бабынинском районе
Калужской области.